

渭南市体育中心

游泳馆水质管理服务 项目自行采购实施计划

一、项目概况

- 1、项目名称：渭南市体育中心游泳馆水质管理服务
- 2、预算金额： 290000 元
- 3、最高限价： 290000 元
- 4、采购内容及分包情况：根据甲方负责游泳池水质处理所需药剂的供应，每周进行一次的水质平衡检测，检测内容包括：总氯、自由余氯、化合性余氯、PH值、水的浑浊度、氰尿酸、水温、氧化还原电位（ORP值），使水质符合国家卫生标准。

5、合同履行期限：一年

6、项目实施地点：渭南市体育中心游泳馆

二、采购形式

1、采购组织形式： 部门集中采购

2、采购目录： 服务类

3、采购方式： 自行采购

4、委托采购代理机构： 无

三、采购活动时间计划安排

项 目	时间/网址
采购公告发布计划时间	2023. 7. 18
采购公告发布计划网站	<input type="checkbox"/> 本单位网站 <input checked="" type="checkbox"/> 主管单位网站 <input type="checkbox"/> 陕西省政府采购服务协会网站 (可多选)
合同签订时间	2023. 8. 12
项目合同执行时间	2023. 8. 13
履约验收时间	每月
支付价款时间	2023. 8. 13

四、供应商资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、本项目不接受联合体。

五、合同要求

体育中心游泳馆水质处理服务主要内容为：根据甲方负责游泳池水质处理所需药剂的供应，每周进行一次的水质平衡检测，检测内容包括：总氯、自由余氯、化合性余氯、PH值、水的浑浊度、氰尿酸、水温、氧化还原电位（ORP值），

使水质符合国家卫生标准。

序号	项目	限值
1	浑浊度	≤ 1 NTU
2	PH 值	7.0 ~ 7.8
3	菌落总数 (36 ± 1℃, 48h)	≤ 200 CFU/mL
4	总大肠菌群 (36 ± 1℃, 24h)	每 100mL 不得检出
5	游离性余氯	0.3 ~ 1.0mg/L
6	化合性余氯	≤ 0.4 mg/L
7	尿素	≤ 3.5 mg/L

采购单位名称：渭南市体育中心

2023年7月18日



